

Type Koudemiddel	Totale voorraad	Totaal ingekocht	Totaal teruggewonnen uit installaties			Totaal verkocht (vullen install.)			Totaal door verkocht	Totaal afgevoerd	Veklaarde verschil	Berekende voorraad	Werkelijke voorraad	Niet verklaarde verschil
	Op 1 Jan **		Onderhoud	Retrofit	Ontmanteling	Nieuwbouw	Retrofit	Lekkage		ook restgassen		Op 31 dec	Op 31 dec **	verschil
R22	1.58	0	0	0	13.98	0	0	0	0	12.36	0	3.2	3.2	0
GWP 1810	2.86	0	0	0	25.29	0	0	0	0	22.37	0	5.79	5.78	0
R134a	10.52	0	3.85	0	82.85	0	0	5.33	0	87.46	-0	4.43	4.39	-0.03
GWP 1430	15.04	0	5.51	0	118.48	0	0	7.62	0	125.07	-0.01	6.33	6.28	-0.04
R410A	90.54	213.2	9.36	40.2	22.66	40.21	31.36	124.51	0	66.84	-0.55	113.03	112.26	-0.22
GWP 2088	189.05	445.16	19.54	83.93	47.31	83.96	65.48	259.98	0	139.57	-1.15	236.01	234.4	-0.46
R407C	125.76	22	3.19	32.26	139.39	0	0	61.76	0	173.27	0	87.57	87.38	-0.18
GWP 1774	223.1	39.03	5.65	57.23	247.28	0	0	109.55	0	307.37	0	155.35	155.02	-0.32
R32	5.44	18.07	0.38	0	0	1.05	0	2.13	0	0	0	20.7	20.73	0.03
GWP 675	3.67	12.2	0.26	0	0	0.71	0	1.44	0	0	0	13.97	13.99	0.02
R404A	4.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.09	4.09	0
GWP 3922	16.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.04	16.06	0
R417A	6.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.94	6.94	0
GWP 2346	16.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.28	16.28	0

Verklaarde verschil

Datum	Koudemiddel	Cilinder	Verschil (kg)	Reden
08-10-2020	R410A	<cilinder nummer>	-0,55	Fles lekte
05-08-2020	R134a		-0,005	Weging

Niet verklaarde verschil

Datum	Koudemiddel	Cilinder	Vershil (kg)
31-12-2020	R134a	<cilinder nummer>	-0,04
31-12-2020	R407C		-0,08
16-06-2020	R410A		0,01
28-01-2020	R407C		-0,43
31-12-2020	R410A		0,03
31-12-2020	R410A		0,02
16-06-2020	R410A		-0,26
16-06-2020	R410A		0,02
31-12-2020	R410A		0,05
15-10-2020	R410A		-0,03
07-07-2020	R407C		0,005
20-08-2020	R410A		-0,33
02-07-2020	R407C		0,01
16-06-2020	R410A		-0,2
07-07-2020	R407C		0,005
02-07-2020	R410A		0,035
31-12-2020	R410A		-0,03
31-12-2020	R32		0,03
15-10-2020	R134a		0,03
31-12-2020	R22		0,025