

Voor opdrachtgever/eindgebruiker

Aan: Afdeling Bouw en Woningtoezicht

Gemeente	Zoetermeer
----------	------------

Van: Inspectiebedrijf, contact gegevens

Installatiebedrijf	Rapport Online
Adres	Marineblauw 149
Postcode	2718KE
Plaats	Zoetermeer
Datum	27-10-2022
Tijdstip	12:42

Op bovengenoemde datum hebben wij een gasverbrandingstoestel buiten bedrijf gesteld.

De reden is een ernstig veiligheidsrisico voor de bewoner. Wij hebben dit aangegeven aan de bewoner en wij hebben een voorstel gedaan om aanpassingen aan de installatie te doen die het veiligheidsrisico wegnemen. De bewoner is niet ingegaan op ons voorstel. Wij kunnen uiteraard niet verantwoordelijk worden gesteld als de bewoner of derde partijen het toestel in deze staat weer in gebruik gaat nemen.

Naam eigenaar/gebruiker	Test locatie CO
Adres	Marineblauw 1CO
Postcode	2718KE
Plaats	Zoetermeer

Aard van het veiligheidsrisico

De verbrandingsgasafvoerleiding is lek en er kunnen gevaarlijke gassen de woning instromen

Handtekening Technicus